

Vejledning til renovering af eksisterende varmeanlæg.

Ved større renoveringer samt ved udskiftning af units/vekslere på eksisterende anlæg, skal krav og specifikationer i de gældende tekniske bestemmelser overholdes.

Husk! Ingen direkte fjernvarme uden opblanding og vejrkompensering.

Ved udskiftning af varmtvandsbeholdere og brugsvandsvekslere skal de gældende tekniske bestemmelser overholdes.

Middelfart Fjernvarme (MFj) anbefaler direkte fjernvarme og brugsvandsvekslere.

Dog gælder det, at der må udskiftes defekte ventiler, trykdifferencer eller lignende på eksisterende anlæg uden at dette medfører udskiftning af varmeveksler og brugsvandsveksler, samt installation af vejrkompenseringsanlæg.

MFj har udarbejdet en *Positivliste* med godkendte produkter, der kan overholde de nye tekniske bestemmelser fra 2018. Positivlisten vil løbende blive opdateret.

Der kan til enhver tid installeres produkter, som ikke er på positivlisten, så længe det kan dokumenteres at produkterne kan overholde de gældende tekniske bestemmelser.

Ved renovering skal installatøren montere unioner i hovedhanerne for at sikre at installationen kan skilles af ved renovering/udskiftning af hovedhanerne.

Ved renovering af varmeanlæg **skal** installatøren indsende et tilmeldingsskema til Middelfart Fjernvarme, med dokumentation af de ændringer der er lavet, og beskrivelse af hvilke produkter der er opsat/installeret.

Er der tvivlsspørgsmål, så kontakt Middelfart Fjernvarme på tlf.: 64 41 03 42.